

Energieffektivitetsmärkning för värmesystem (systemanläggning)

Z014216 - Vitocal 350-G typ BW 351.B42 best av



49 kW

7723961

Vitocal 350-G, BW 351.B42



7725165

Vitotronic 200, WO1C

I paketmärkningen görs endast ett kryss för de anläggningskomponenter som påverkar beräkningen.



ENERG

енергия · ενέργεια

Y




IJA





IE

IA

VIESSMANN

VITOCAL 350-G, BW 351.B42

+		<input type="checkbox"/>
+		<input type="checkbox"/>
+		<input checked="" type="checkbox"/>
+		<input type="checkbox"/>

Säsongsbunden energieffektivitet vid rumsuppvärmning för värmepumpar **1**
153 %

Temperaturregulator **2**
1.5 %

Från informationsblad för temperaturregulator

Klass I = 1 %, Klass II = 2 %, Klass III = 1,5 %,
 Klass IV = 2 %, Klass V = 3 %, Klass VI = 4 %,
 Klass VII = 3,5 %, Klass VIII = 5 %

Tillsatspanna **3**
 %

Från informationsblad för panna

Säsongsbunden energieffektivitet vid rumsuppvärmning (i %)

(- 'I') × 'II' = -

Solvärmebidrag **4**
 %

Från informationsblad för solvärmeutrustning

Solfångararea
(i m²)

Tankvolym
(i m³)

Solfångarens
verkningsgrad (i %)

Tankklassificering
A* = 0,95, A = 0,91,
B = 0,86, C = 0,83,
D-G = 0,81

('III' × + 'IV' ×) × 0,45 × (/ 100) × = +

Säsongsbunden energieffektivitet vid rumsuppvärmning för paket vid genomsnittliga klimatförhållanden **5**
155 %

Säsongsbunden energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
G	F	E	D	C	B	A	A+	A++	A+++
< 30 %	≥ 30 %	≥ 34 %	≥ 36 %	≥ 75 %	≥ 82 %	≥ 90 %	≥ 98 %	≥ 125 %	≥ 150 %

Säsongsbunden energieffektivitet vid rumsuppvärmning vid kallare och varmare klimatförhållanden

Kallare: **5**
155 - 'V' = **151** %

Varmare: **5**
155 + 'VI' = **156** %

Produktpaketets energieffektivitet så som den anges i detta blad behöver inte motsvara den faktiska energieffektiviteten efter installation i en byggnad, eftersom detta påverkas av ytterligare faktorer som värmeförluster i fördelningssystem och produkternas dimensionering i förhållande till byggnadens storlek och egenskaper.

'I' = 153 %